



29.06.2018г.

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отдел НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Г. Дербент ул. С. Д. Курбанова 19//6, тел: 4-17-24
Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

СОШ №3 пос. Мамедкала
(место составления акта)

"29" мая 2018 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 191

"29" мая 2018 г. по адресу: Дербентский район пос. Мамедкала МКОУ СОШ №3
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 191 от 16.04.2018 г. выданное начальником ОНД и ПР №5
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД подполковником внутренней службы Рамазановым Р.А.

была проведена **плановая** проверка в отношении: Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №3 пос. Мамедкала»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 29.05.2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 1 день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

Директор МКОУ СОШ №3 пос. Мамедкала Рабаданова Милвари Пашаевна

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД капитан внутренней службы Абдуразаков М.Ш.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ СОШ №3 пос. Мамедкала
Рабаданова Милвари Пашаевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и
звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);

2. Системы и средства противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая установка