

ПРОТОКОЛ № 153

об административном правонарушении

«29» мая 2018 г.

пос. Мамедкала

(место составления :город , район , село)

Я, инспектор ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД капитан в/с Абдуразаков Магомед-Юсуф Шахларович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что гражданин (ка)

(указывается номер статей и законодательный акт, в соответствии которого составлен протокол)

- 1.Фамилия, имя, отчество: Рабаданова Милвари Пашаевна .
- 2.Дата и место рождения 28.03.1961 г.р с. Урсун Курахского района
- 3.Адрес тел.: Дербентский район пос. Мамедкала
- 4.Место работы (учебы): МКОУ СОШ №3 пос. Мамедкала
- 5.Занимаемая должность: Директор
- 6.Заработная плата (иной заработок): 18000 рублей
- 7.Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 8210 940128 выданный ТП УФМС России по РД в пос. Мамедкала 21.01.2011г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8.Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет

«29» мая 2018 г. в 10 час 00 мин. по адресу: Дербентский район пос. Мамедкала в здании и на территории : Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №3 пос. Мамедкала»

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил (а): требования норм и правил противопожарного режима в РФ ППП в РФ №390

а именно:

- 1.Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Системы и средства противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются в не исправном состоянии, а также не организованно не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта защиты (п. 61 ППП РФ № 390);
3. Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произведено без утвержденной проектно-сметной документации (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ, п. 1.1 РД 78.145-93);
- 4.Не осуществлена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год; (п. 21 ППП РФ № 390);
5. Здание и помещения не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 ", а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (ППР РФ № 390 п. 70);
- 6.При входе в здание СОШ электропроводка проложена по деревянным конструкциям дверного перекрытия (ППР в РФ п. 41)
7. На путях эвакуации на первом этаже при входе в здание СОШ проложена отопительная труба (ППР в РФ п. 36-а)
- 8.В учебном корпусе допускается эксплуатирование розеток с нарушениями изоляции (ППР в РФ п. 42-в);
- 9.В учебном корпусе допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениям изоляции. (ППР в РФ п. 42-а)